

Фактический адрес (корпуса)	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений			Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений	Источники финансирования устранения нарушений	В 2019 году в ОУ было проведено проверок (к-во)	По проверкам нарушений не выявлено (к-во)	По результатам проверок составлено:	
	дата	№	каким органом вынесено						представлений (к-во)	актов о выявленных нарушениях (к-во)
Молодежный б-р, 28	31.05.2019	1805/162	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области	<p>Молодежный б-р 28</p> <p>1. Над моечными ваннами. являющиеся источником повышенных выделений влаги. установить локальные вытяжные системы вентиляции.</p> <p>2. в помещениях пищеблока( лестничный марш. тамбур при входе в моечное отделение для кухонной посуды. горячий цех. моечная столовой посуды) поверхности стен. потолка выполнить гладкими.</p> <p>3. провести замену облицовочной плитки. используемой для покрытия пола. в коридоре около лифта 1го этажа столовой. при входе в производственные помещения столовой 2го этажа</p> <p>4. В моечном отделении столовой посуды установить раковину для мытья рук.</p>	выполнить до 01.08.2021г		1	0	1	1

				<p>5. В спортивном зале раздевалках при спортивном зале поверхности стен . потолка выполнить гладкими.</p> <p>6. контейнерную площадку для сбора мусора оборудовать твердым покрытием. размеры которого превышают размеры площадки основного контейнера на 1,0м со всех сторон.</p> <p>7. покрытие спортивно-игровых площадок( беговые дорожки. баскетбольная площадка)выполнить ровным.целостным</p> <p>Ленина 108</p> <p>8. В учебных кабинетах №301.302,303,306.рекреации 2го.3го этажей. в помещениях медицинского назначения поверхности стен . потолка выполнить гладкими.</p>						
ул.Ленина, 108	21.06.2019	18-05/257	территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти	<p>Уборочный инвентарь хранить в специально отведенном месте. Требование п.5.10.СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул". Срок выполнения - 25 июня 2019.</p> <p>2. Предоставить письменный</p>	Выполнено		2	0	1	1

				отчет о выполнении предписания № 18-05/257 от 20 июня 2019 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора к 25 июня 2019 г. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на начальника ЛДПД при МБУ "Школа № 13" Бондаренко В.З.						
Молодежный б-р, 28	2.08.2019	18-05/400	Территориальный отдел Управления по Самарской области в городе Тольятти	1. В актовом зале, холле перед актовым залом поверхности стен, потолка выполнить гладкими, заменить линолеумное покрытие пола. Требование п.4.28, п.4.29 СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Срок исполнения 01 августа 2021 года. 2. Светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами не ниже подоконника. Требование п.7.1.8. СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и		Бюджет		0	1	1

				<p>организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Срок исполнения - 01 августа 2021 года.</p> <p>3. Покрытие спортивно-игровых площадок (беговые дорожки) выполнить ровными. Требование п.3.3. СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Срок исполнения - 01 августа 2021 года.</p>						
ул.Ленина, 108	2.08.2019	18-05/400	<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти</p>	<p>5. Восстановить целостность ограждения территории. Требование п.3.1 СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Срок исполнения 01 августа 2021 года.</p> <p>6. Полы в рекриациях 1го, 2го, 3го этажей выполнить гладкими, без щелей, дефектов. Требование п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в</p>	01.08.2021	Бюджет		0	1	1

			<p>общеобразовательных организациях". Срок исполнения - 01 августа 2021 года.</p> <p>7. В учебных кабинетах № 102, № 105, № 108 для обучающихся 1 ступени образования приобрести школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Требование п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Срок исполнения - 01 августа 2021 года.</p> <p>9. Заменить линолеумное покрытие пола в учебных кабинетах. Требование п.4.29.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Срок исполнения - 01 августа 2021 года.</p> <p>10. В спортивном зале, раздевалках, в учебных кабинетах № 106, № 203, №</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>205, № 308 поверхности стен, потолка выполнить гладкими. Полы в спортивном зале, раздевалках при спортивном зале выполнить гладкими, без щелей, дефектов. Требование 4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Срок исполнения - 01 августа 2021 года.</p> <p>11. Для обеспечения режима проветривания заменить окна в следующих учебных кабинетах № 301, № 201, в медицинском кабинете, в рекриациях, в малом спортивном зале, в помещениях столовой (обеденный зал, производственные помещения), в библиотеке. Требование п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Срок исполнения - 01 августа 2021 года.</p>						
Комсомольская 127	2.08.2019	18-05\400	Территориальный отдел	4. В туалетах учебных кабинетов № 3, № 4, № 10, №	01.08.2021	Бюджет		0	1	1

			Управления Роспотребна дзора по Самарской области в городе Тольятти	11 поверхности стен выполнить гладкими. Заменить настенную, напольную облицовочную плитку. Требование п.4.28.СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях".Срок исполнения - 01 августа 2021 года.							
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--