

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 12 августа 2019 г.

№ 18-05/400

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МБУ «Школа №13», г.Тольятти, ул.Молодежный бульвар,д.28

Акт по результатам мероприятий по надзору № 18-05/400 от 12 августа 2019г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

По адресу: г. Тольятти, ул. Молодёжный бульвар, 28:

1. В актовом зале, холле перед актовым залом поверхности стен, потолка выполнить гладкими, заменить линолеумное покрытие пола. Требование п.4.28.,п.4.29.СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

2. Светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами длиной не ниже подоконника. Требование п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

3. Покрытие спортивно-игровых площадок(беговые дорожки) выполнить ровными. Требование п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

По адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская,д.127 :

4. В туалетах учебных кабинетов №3, №4,№10,№11 поверхности стен выполнить гладкими. Заменить настенную, напольную облицовочную плитку. Требование п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

По адресу: г. Тольятти, ул. Ленина, 108:

5. Восстановить целостность ограждения территории. Требование п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

6. Полы в рекреациях 1го, 2го, 3го этажей выполнить гладкими, без щелей, дефектов. Требование п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

7. В учебных кабинетах №102, №105, №108 для обучающихся 1 ступени образования приобрести школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Требование п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

9. Заменить линолеумное покрытие пола в учебных кабинетах. Требование п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

10. В спортивном зале, раздевалках, в учебных кабинетах №106, №203, №205, №308 поверхности стен, потолка выполнить гладкими. Полы спортивном зале, раздевалках при спортивном зале выполнить гладкими, без щелей, дефектов. Требования п.4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года.

11. Для обеспечения режима проветривания заменить окна в следующих учебных кабинетах: №301, №201, в медицинском кабинете, в рекреациях, в малом спортивном зале, в помещениях столовой (обеденный зал, производственные помещения), в библиотеке. Требование п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения – 01 августа 2021 года

Представить письменный отчет о выполнении предписания № 18 – 05/ 400 от 12 августа 2019 г. главному специалисту-эксперту Миннигуловой И.Т. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора (каб. № 71) к 01.08.2021 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБУ «Школа №13»


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист – эксперт
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

Миннигулова Ильмира
Тимергалиевна
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил: «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом _____
(число, месяц, год, № квитанции)