

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gi_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому

(наименование органа государственного пожарного надзора)

округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, г.о. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 191/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа

Тольятти «Школа №13 имени Бориса Борисовича Левицкого»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору от «05» декабря 2019 года № 191, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «20» декабря 2019 года по 13 ч. 30 мин. «23» декабря 2019 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) с 13 час. 00 мин. 20 декабря 2019 года по 15 час. 00 мин. 20 декабря 2019 года, проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы (должность,

по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической знание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)

работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) майором внутренней службы Долговым Владимиром Анатольевичем в отношении МБУ «Школа № 13», по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, Молодежный бульвар, 28

совместно с и.о. директора МБУ «Школа №13» Ивановым Валерием Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
Предписания				

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При выявлении в ходе эксплуатации систем противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, далее: АПС и СОУЭ) неисправностей не произведен средний или капитальный ремонт указанных систем. При монтаже, ремонте и обслуживании указанных средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий – по факту имеющиеся автоматические установки АПС и СОУЭ были сданы в эксплуатацию более 10 лет назад (2006 год). Как следствие на момент проведения обследования истёк срок эксплуатации их элементов.	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 50, п. 51 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	10.03.2020	
2.	Для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемом помещении установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 2 извещателя в помещении).	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	10.03.2020	
3.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (кнопка включения средств и систем пожарной автоматики, звуковой оповещатель пожарной тревоги).	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 1.1, 1.2, 1.3 таблица 3 п.п. 1, 2 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»; приложение Ж (обязательное) ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета	10.03.2020	

		сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»		
4.	Замок (запор) на двери эвакуационного выхода актового зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (на двери эвакуационного выхода установлен замок с возможностью его закрывания на ключ).	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	10.03.2020	
5.	Допускается хранение под лестничными маршем около столовой вещей и других горючих материалов.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	10.03.2020	
6.	Допускается фиксирование samozакрывающейся двери лестничной клетки на третьем этаже левого крыла здания в открытом положении.	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	10.03.2020	
7.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград технологическими коммуникациями под лестничным маршем левого крыла здания.	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	10.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

и профилактической работы по городскому округу

Тольятти управления надзорной деятельности

и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Самарской области

(государственный инспектор городского округа

Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

майор внутренней службы Долгов Владимир Анатольевич



М.Л.П.

«23» декабря 2019 года

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

И.о. директора МБУ «Школа №10» Иванов В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«23» декабря 2019 года