

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

Самарская область,

(место составления акта)

г. Тольятти

« 23 » декабря 2019 г.

(дата составления акта)

« 13 » час. « 30 » мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 191

По адресу/адресам: 445017, Самарская область, г. Тольятти, Молодежный бульвар, 28  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 05 декабря 2019 года № 191

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического

бюджетного образовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №13 имени  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Бориса Борисовича Левицкого»

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 10 октября 2019  
(рабочих дней/часов)

года по 23 декабря 2019 года; фактическая - 2 рабочих дней, с 20 декабря 2019 года по 23  
декабря 2019 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) 2 час. 00 мин., с 13  
час. 00 мин. 20 декабря 2019 года по 15 час. 00 мин. 20 декабря 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-  
дении выездной проверки) Баранов Анатолий Петрович – директора МБУ «Школа № 13»  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

вручено директору 06.12.2019 в 17 час. 30 мин., непосредственно перед началом проведения  
проверки 20.12.2019 в 13:00 заверенная копия распоряжения вручена и.о. директора МБУ  
«Школа № 13» Иванову Валерию Владимировичу

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Долгов Владимир Анатольевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС имени, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) Самарской области по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Иванов Валерий Владимирович – и.о. директора МБУ «Школа № 13» (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя.

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): выявлены нарушения требований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности. Лицами, допустившими данные нарушения, являются: МБУ «Школа № 13», и.о. директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович, а именно:

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	При выявлении в ходе эксплуатации систем противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, далее: АПС и СОУЭ) неисправностей не произведен средний или капитальный ремонт указанных систем. При монтаже, ремонте и обслуживании указанных средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий – по факту имеющиеся автоматические установки АПС и СОУЭ были сданы в эксплуатацию более 10 лет назад (2006 год). Как следствие на момент проведения обследования истёк срок эксплуатации их элементов.	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 50, п. 51 ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	МБУ «Школа № 13», и.о. директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович
2.	Для формирования команды	ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6,	МБУ «Школа № 13», и.о.


	управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в защищаемом помещении установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 2 извещателя в помещении).	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович
3.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (кнопка включения средств и систем пожарной автоматики, звуковой оповещатель пожарной тревоги).	ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 1.1, 1.2, 1.3 таблица 3 п.п. 1, 2 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»; приложение Ж (обязательное) ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»	МБУ «Школа № 13», и.о. директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович
4.	Замок (запор) на двери эвакуационного выхода актового зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (на двери эвакуационного выхода установлен замок с возможностью его закрывания на ключ).	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	МБУ «Школа № 13», и.о. директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович
5.	Допускается хранение под лестничными маршем около столовой вещей и других горючих материалов.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 13», и.о. директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович
6.	Допускается фиксирование самозакрывающейся двери лестничной клетки на третьем этаже левого крыла здания в открытом положении.	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 13», и.о. директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович
7.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград технологическими коммуникациями под лестничным маршем левого крыла здания.	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390	МБУ «Школа № 13», и.о. директора МБУ «Школа №13» Иванов Валерий Владимирович


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание от 23.12.2019 №191/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванов Валерий Владимирович – и.о. директора МБУ «Школа № 13»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» декабря 2019 года

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)