

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Тольятти, ул. Комзина, д. 4А, кабинет 5
(место составления акта)

«30» июня 2021г.
(дата составления акта)

16 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 321

По адресу/адресам: 445017, Самарская область, город Тольятти, ул. Ленина, 108
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 01.06.2021 № 321

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 13 имени Бориса
Борисовича Левицкого»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 12 ч. 00 м по 13 ч. 00 м. 15.06.2021 (1 час 00 мин.); с 16 ч.
00 м по 17 ч. 00 м. 16.06.2021 (1 час 00 мин.), с 09 ч. 00 м. по 11 ч. 00 м. 30.06.2021 (2 час. 00 мин.)
- итого 12 рабочих дней/ 04 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Илюшкина В.И.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

15.06.2021, 12:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Миронов Дмитрий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Илюшкина Валентина Ивановна – директор МБУ «Школа № 13» (законный представитель юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МБУ «Школа № 13», директор МБУ «Школа № 13» Илюшкина В.И.
2.	На объекте не в полном объеме хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (проекты и рабочая документация АПС и СОУЭ).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 82, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 Свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п/п. о) п. 16, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	МБУ «Школа № 13», директор МБУ «Школа № 13» Илюшкина В.И.
3.	Демонтирована дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (столовая).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.24 Свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 16, п. 23, п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	МБУ «Школа № 13», директор МБУ «Школа № 13» Илюшкина В.И.

		утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	
4.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестница, ведущая из актового зала на центральную лестничную клетку, лестницы ведущие в столовую и эвакуационному выходу на 1 этаже центральной лестничной клетки).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.4.3, п. 4.4.4 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МБУ «Школа № 13», директор МБУ «Школа № 13» Илюшкина В.И.
5.	Помещения пищеблока (варочного цеха) не защищены тепловыми ПИ.	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3.10, п. 6.1.2, п. 6.1.3, п. 6.2.1, п. 6.2.2, п. 6.2.5, п. 6.5.1 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 4.3, п. 4.4, п. 4.10, п/п. 11 таблица 1 п/п. 48 таблица 3 свода правил «СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	МБУ «Школа № 13», директор МБУ «Школа № 13» Илюшкина В.И.
6.	На дверях лестничных клеток частично отсутствуют (демонтированы) приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а также допускается фиксация дверей в открытом положении (лестничная клетка 2 этажа в столовой).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 14, п. 23, п. 24, п. 27, п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Заведующая хозяйством МБУ «Школа № 13» Бажина С.Г.
7.	Декларация пожарной безопасности требует уточнения в связи с изменениями содержащихся в ней сведений (нормативных документов).	Нарушение: ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	МБУ «Школа № 13»


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): на объекте защиты имеется предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара: № 192/1/1 от 23.12.2019, а именно пункта 1 со сроком устранения, которого истек 10.03.2020.

■ нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 30.06.2021 № 321/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, фото таблица к акту проверки, проверочные листы, применяемые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 30.06.2021.

Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:


« 30 » июня 2021 г.


/ Миронов Д.Ю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Илюшкина Валентина Ивановна – директор МБУ «Школа № 13»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » июня 2021 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего(их) проверку)