

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 322/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа
Тольятти «Школа № 13 имени Бориса Борисовича Левицкого»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти по пожарному надзору от 01.06.2021 года № 322, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07 июня 2021 года по 05 июля 2021 года, фактическая: 12 рабочих дней, с 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – с 12 ч. 00 м по 13 ч.00 м. 15.06.2021 (1 час 00 мин.); с 15 ч. 00 м по 16 ч.00 м. 16.06.2021 (1 час 00 мин.) проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Мироновым Дмитрием Юрьевичем в отношении объекта - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 13 имени Бориса Борисовича Левицкого», сокращенное наименование МБУ «Школа № 13», осуществляющим деятельность по адресу: 445011, Самарская область, город Тольятти, ул. Комсомольская, 127

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с Илюшкиной Валентиной Ивановной – директором МБУ «Школа № 13» (законным представителем юридического лица), Бажиной Светланой Геннадьевной – заведующей хозяйством МБУ «Школа № 13»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении
-------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	и (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС и СОУЭ введена в эксплуатацию в 2006 году).	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
2.	На объекте не в полном объеме хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (проекты и рабочая документация АПС и СОУЭ).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 54, ст. 82, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
3.	Частично демонтированы двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (допускается снятие дверей лестничной клетки на 1 этаже (центральный вход).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.24 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 16, п. 23, п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
4.	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница в коридоре высотой 0,73 метра).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5, п. 4.3.6 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2022	
5.	Не осуществляется управление	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 46, ст. 51, ст. 52,	01.08.2022	

	СОУЭ всего здания из помещения пожарного поста с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (по факту ПКПП установлен под лестничным маршем в общем коридоре без персонала), при этом не обеспечивается к указанным устройствам уровень доступа 2 и не обеспечивается передача всех извещений, предусмотренных указанными устройствами, на пожарный пост.	ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.22, п. 3.26, п. 5.3, п. 5.12, п. 5.13, п. 5.16, п. 6.1.4, п. 7.1.2, п. 7.1.7 свода правил «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 3.5, п. 4.8 свода правил «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
6.	На дверях лестничных клеток частично отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а также допускается фиксация дверей в открытом положении (лестничные клетки 2 этажа).	Нарушение: ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 свода правил «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 14, п. 23, п. 24, п. 27, п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2022	
7.	Декларация пожарной безопасности требует уточнения в связи с изменениями содержащихся в ней сведений (нормативных документов).	Нарушение: ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Директор МБУ «Школа № 13» Илюшкина В.И.

[Handwritten signature]

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » июня 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:



Директор МБУ «Школа № 13» Илюшкина Валентина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » июня 20 21 г.