



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
ул. Жилина, д.23, Тольятти, 445010

17.02.2025 № Прдр-214-34-23/-214

267



Директору
МБУ «Школа №13»

Иванову В.В.

б-р Молодежный 28,

г. Тольятти, Самарская область,
445000

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Центрального района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области проведена проверка соблюдения МБУ городского округа Тольятти «Школа № 13» федерального законодательства о пожарной безопасности.

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

В соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,

ТЦ №

Прокуратура Центрального района г. Тольятти
Самарской области
№ Прдр-214-34-23/-214

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения в корпусе МБУ «Школа № 13», по адресу: г. Тольятти, Молодёжный бульвар, 28:

1. По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения в корпусе МБУ «Школа № 13», по адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская, 127:

1. Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами (замками), препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа (группы 2-го этажа).

Нарушение: ч. 2 ст.1, ч.4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, 53 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее- «СП 1.13130.2020»); п. 26 ППР в РФ.

2. По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

3. Уклон всех наружных открытых лестниц 3-го типа, используемых для эвакуации по факту более 45° (уклон более 1:1).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020.

4. Ширина всех наружных открытых лестниц 3-го типа, их площадок и проходов к маршам, используемых для эвакуации, менее 1,35 метра (по факту-0,7 метра).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, 4.4.2 СП 1.13130.2020.

5. Высота всех ограждений лестниц 3-го типа менее 1,2 метра (по факту от 0,9 метра).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.

6. Все наружные лестницы 3-го типа не имеют площадок на уровне эвакуационных выходов (по факту площадки выполнены ниже уровня выхода на высоте от 0,4 до 0,5 метра).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2020.

7. Ширина ступеней лестниц 3-го типа, ведущих с актового зала, менее 0,25 метра (по факту – 0,16 метра).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020, п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

8. В лестничных клетках размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 метров от поверхности площадок лестниц (приборы отопления по факту установлены на высоте 1,2 метра).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020.

9. Помещение чердака не выгорожено противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости и соответствующим заполнением проёмов (в противопожарных перекрытиях, отделяющих чердак от лестничных клеток, отсутствуют сертифицированные противопожарные люки с нормируемым пределом огнестойкости).

Нарушение: ч. 2 ст.1, ч.4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения в корпусе МБУ «Школа № 13» по адресу: г. Тольятти, ул. Ленина, 108:

1. По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее – СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет).

Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Таким образом, нарушены права, свободы и законные интересы несовершеннолетних на обеспечение условий, гарантирующих охрану их жизни и здоровья.

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана, в том числе, на принципе ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов детей.

Анализ причин выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, их причин и условий, им способствовавших, свидетельствует о ненадлежащем выполнении своих должностных обязанностей заместителями директора по административно-хозяйственной части Бажиной С.Г., Салтыковой Н.И.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Центрального района г. Тольятти, принять действенные меры к устранению допущенных нарушений закона, недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности Бажиной С.Г., Салтыковой Н.И., и иных лиц, допустивших выявленные нарушения означенного законодательства.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, с приложением приказов о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности, письменно уведомить прокурора Центрального района г. Тольятти в установленный законом месячный срок.

Одновременно разъясняю, что в случае невыполнения требований, изложенных в данном представлении, юридическое лицо и Вы, как должностное лицо, можете быть привлечены к административной ответственности за невыполнение требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



О.Ю. Банькодут